

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY** HK/W/0566/01/2017

**HYGIENIC CERTIFICATE**

----- ORIGINAL -----

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

Wyrób / Product: **Pipes and fittings from polyethylene PEHD**

Zawierający / containing: polyethylene: Hostalen CRP 100 Resist CR Black, Hostalen CRP 100 Resist CR W Blue manufactured by Basell Poliolefine GmbH; Vestolen A Rely 5922R 10000 manufactured by Sabie Petrochemicals BV

montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / erection of installations intended to supply store potable water

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ The above-named product is acceptable according to the hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę / Installations intended to supply potable water must be flushed with water before use, in amount equal to volume assuring total replacement of it.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / Manufacturer:

ZINPLAST Sp. z o.o.  
32-340 Wolbrom  
ul. Garbarska 41

This certificate issued for: ZINPLAST Sp. z o.o.

32-340 Wolbrom

ul. Garbarska 41

**The certificate may be corrected or canceled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 8/25/2020 or in the case of changes in composition or in technology of production.**

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-07-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

Data wydania: 25 sierpień 2017

The date of issue of the certificate: 25 August 2017

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate  
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH e-mail: [sek-zhk@pzh.gov.pl](mailto:sek-zhk@pzh.gov.pl) tel.+ 48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

**00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, fax +48 22 849 74 84, [www.pzh.gov.pl](http://www.pzh.gov.pl), e-mail: [dyrektor@pzh.gov.pl](mailto:dyrektor@pzh.gov.pl)  
Regon: 000288461. NIP: 525-000-87-32. PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 SWIFT CODE: BPKO PL PW**