

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny NATIONAL INSTITUTE OF
PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

HYGIENIC CERTIFICATE BK/W/0728/OI/2019

HYGIENIC CERTIFICATE ----- ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / Product: **Rury i kształtki z polietylenu HDPE / Pipes and fittings from polyethylene HDPE**

zawiera polyethylene Hostalen CRP100 Black
/ containing:

Przeznaczony do montażu instalacji do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /
Intended for erection of installations supplying potable water

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę / Installations intended to supply potable water must be flushed with water before use, in amount equal to volume assuring total replacement of it.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / Manufacturer:

ZINPLAST Sp. z o.o.
32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 41

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: ZINPLAST Sp. z o.o. 32-340 Wolbrom

ul. Garbarska 41

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-07-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania: 19 lipiec 2019

The date of issue of the certificate: 1 July 2019

The certificate may be corrected or canceled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-07-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349