



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1298.2024

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rury i kształtki segmentowe, w zakresie średnic 20mm - 630mm, w szeregach wymiarowych SDR 7,4 - SDR 41, kształtki wtryskowe (zaślepki, redukcje i tuleje), w zakresie średnic 50 mm - 630 mm, w szeregach wymiarowych SDR 11 - SDR 41**

Zawierający / containing: **polietylen P6006AD**

Przeznaczony do / destined: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

ZINPLAST Sp. z o.o.
32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 41

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ZINPLAST Sp. z o.o.
32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 41

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.02.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.02.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 lutego 2025

The date of issue of the certificate: 20th February 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko